



Пояснительная записка к проекту ГОСТ Р «Диспетчерский контроль за работой лифтов. Общие технические требования» (2 редакция)

Введение

Предложенный проект второй редакции стандарта разрабатывался на основе последней редакции проекта специального технического регламента «О безопасности лифтов» (далее СТР).

В проекте учтены замечания и предложения участников обсуждения первой редакции проекта. В связи с этим было принято решение включить в число разработчиков стандарта технический комитет ТК209.

Комментарий к тексту стандарта

1. При разработке проекта стандарта по предложению участников обсуждения удалены или сокращены некоторые требования, как не требующие отражения в данном стандарте; актуализирован перечень нормативных ссылок; уточнены и перемещены по тексту некоторые требования; приведены в соответствии с СТР определения и формулировки.
2. По предложению участников обсуждения понятие «система диспетчерского контроля лифтов» (СДКЛ) было заменено на «диспетчерский комплекс» (ДК), а в соответствии с СТР введено понятие «устройство диспетчерского контроля лифта» (УДКЛ), как составной части ДК.
3. По предложению участников обсуждения в п.5.4.6 введена как возможная функция дистанционной блокировки функционирования лифта и в соответствии с СТР определены условия подачи команд из ДК и исполнения их в СУЛ.
4. В соответствии с СТР в п.6.2.2 уточнены условия включения сигнализации в ДК при срабатывании электрических цепей безопасности лифта.